


Firma Remontowo – Budowlana „GLATKI” Norbert Glatki
ul. Kamieniec 19, 46-090 Popielów
tel./fax 077 42 75 640, 600 541 345 e-mail: glatki@poczta.fm

Popielów, dnia 24.05.2012r.



Zespół Szkół w Tułowicach
ul. Zamkowa 15
49 – 130 Tułowice

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na „Termomodernizacja budynku z przeznaczeniem na zaplecze koła pszczelarskiego”.

W związku z zamiarem przystąpienia naszej firmy do przetargu na „Termomodernizacja budynku z przeznaczeniem na zaplecze koła pszczelarskiego” proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące:

1. W przedmiarach robót budowlanych brak pozycji dotyczących ocieplenia stropodachu, ale jest w opisie technicznym. Proszę o sprecyzowanie czy wycena ma zawierać to docieplenie. W opisie jest uwzględniony wełna mineralna gr. 14 cm, folia paroizolacyjna polietylenowa i płyty wiórowe – OSB gr. 22 mm, ułożone na legarach. Jeżeli to docieplenie stropu ma być uwzględnione to proszę podać w jakim zakresie.
2. W opisie technicznym jest mowa o odtworzeniu istniejącej instalacji odgromowej – brak pozycji w przedmiarze robót.
3. W przedmiarze robót podana jest tylko ilość m² okien, natomiast nie ma ani zestawienia stolarki okiennej ani żadnych rysunków dot. stolarki. Do wyceny okien muszą być podane wymiary poszczególnych okien. Proszę o ich podanie - dot. poz. 37, 38, 39 przedmiaru robót.
4. W opisie technicznym jest mowa o wymianie drzwi zewnętrznych, a nie ma tego w przedmiarze. Natomiast przedmiar przewiduje tylko wykucie z muru ościeżnic drewnianych szt. 14, a nie ma zakupu i montażu drzwi. Proszę podać jakie roboty ze stolarki drzwiowej należy uwzględnić w wycenie.
5. Proszę o podanie rodzaju i koloru dachówki ceramicznej - dot. poz. 13 przedmiaru robót.

6. Proszę o podanie wymiarów okien dachowych - dot. poz. 18 przedmiaru robót - w pozycji tej jest mowa o oknach dachowych a w opisie technicznym o włączach dachowych. Proszę podać jaki materiał należy uwzględnić.
7. Proszę o podanie koloru tynku akrylowego - dot. poz. 55 przedmiaru robót.
8. Czy Inwestor przewiduje ocieplenie cokołu budynku gdyż nie jest to uwzględnione w przedmiarze robót, a w opisie technicznym jest mowa o wykonaniu wyprawy elewacyjnej z tynku mozaikowego.

Firma Remontowo-Budowlana
"GLATKI"
Glattke Norbert
46-090 Popielonka, Kamieniec 19
tel. 077 427 56 40, 077 427 56 41
NIP: 747-155-87-19, REGON: 531360693