



Zespół Szkół w Tułowicach

ul. Zamkowa 15, 49-130 Tułowice



Centrala tel. 077 46 00 153 fax. 077 42 77 037 Sekretariat tel. 077 42 77 036 Księgowość 077 42 77 042
Internat tel. 077 46 00 148 Kier. Internatu 077 42 77 039 Pływalnia tel. 077 46 00 515 Dysp. Ob. Sportowych 077 42 77 040
www.tltulowice.pl e-mail: sekretariat@tltulowice.pl

DG.26.02.2014

Tułowice, dn. 28 stycznia 2014.

PYTANIA do treści SIWZ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.:

„Przebudowa kotłowni i montaż pomp ciepła dla internatu i szkoły w Zespole Szkół w Tułowicach”

Na podstawie art. 38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych do Zamawiającego wpłynęło pytanie do treści SIWZ:

- 1. Na schemacie technologicznym widnieje pompa obiegowa oznaczona NR 1 - 3 szt. – Schemat (P3) – brak tych pomp w przedmiarze robót – Czy należy je wycenić – jeśli tak proszę o podanie sugerowanego typu lub parametrów pracy – przepływ, wydajność, wysokość podnoszenia.**

Odpowiedź:

Pompy obiegowe dolnego źródła oznaczone na schemacie P3 numerem „1” są integralną częścią zaprojektowanych pomp ciepła i dostarczane są przez producenta pomp ciepła. Z tego względu pompa obiegowa opisana jest tym samym numerem „1” co pompa ciepła.

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Tułowicach
mgr Adam Sinicki