


Rozdzielnica TPP1
 Pi = 52kW
 Pm = 52kW
 IP 55
 2xRN-3x18-55



Nr obwodu	9	Wentylatory ściennie	sterowanie	10	oświetlenie ogólne	11	gniazdo 230V
Opis							
Moc	0,105kW/230V			0,3kW/230V		0,2kW/230V	
Typ przew.	YDY 3x1,5			YDY 3x1,5/4x1,5		YDY 3x2,5	

Zmiana	Branda elektryczna		Wyk.	Nazwisko	Nr upr.	Data	Podpis	Objekt	Nazwa rys. i odbiorca TPP1. Schemat ideowy
Zostępuje	Stadium Proj. bud. - wyk.								
Zas.przez	Arch.		Prof.	inż. A. Zielenka	1262/06	07. 2012r.		Inwestor Zespół Szkół w Tufłowicach, ul. Zamkowa 15, 49-130 Tufłowice	Nr rys. E/11 ork. 2 z 2
Skala			Spr.	inż. M. Pawlik	62/84	07. 2012r.			