



P1: POMIESCZENIE POMP CIEPŁA W PALACU
 P2: POMIESCZENIE POMP CIEPŁA W SZKOLE
 P3: POMIESCZENIE POMP CIEPŁA NA HALI

LEGENDA:
 ZASILANIE Z DOLNEGO ŹRÓDŁA
 POWRÓT DO DOLNEGO ŹRÓDŁA

ODMIERTY ODSUNĄĆ OD SIEBIE O 10mb.
 DOPUSZCZALNE JEST ZACHOWANIE ODLEGŁOŚCI 8mb MIĘDZY
 ODMIERTAMI W WYNIKU POJAWIENIA SIĘ PRZESZKÓD STAŁYCH (DRZEWO),
 ZACHOWAĆ ODL. MIN. 3mb MIĘDZY ODMIERTEM A DRZEWAMI.
 WSZYSTKIE 86 ODMIERTÓW MUSZĄ POSIADAĆ GŁĘBOKOŚĆ 100mb.
 PRZEWODY ŁĄCZĄCE ODMIERTY ZE STUDIŃMI WYKONAĆ Z RUR PE Ø40
 PRZEWODY ZBIORCZE MIĘDZY STUDIŃMI A BUDYNKIEM Z RUR PE Ø110

Starosta Opolski
 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu Oddział w Niemodlinie
 ul. Wolności 15, 46-100 Niemodlin
 15 CZE. 2012
Podinspektor
 Miemodlin, 15 CZE. 2012
Podinspektor
 Edyta Sidor

województwo opolskie
 powiat opolski
 miasto-gmina Tutowice
 wieś-obręb Tutowice dz. 62/1
 położenie ul. 1 Mają 15
 Godło mapy zas. 473.242.143
 Skala 1:1000

K&K	
KAPICA KARPIAK TECHNIKA GRZEWCZA I SANITARIA 44-200 RYBNIK UL. SZKOŁNA 46, TEL. 32 4237177, 32 4229376 FAX. 32 4229377, EMAIL: KAPICAKARPIAK@NEOSTRADA.PL	
PRZEBUDOWA KOTŁOWNI I MONTAŻ POMP CIEPŁA W ZESPOLE SZKÓL W TULOWICACH	
RZUT POZIOMY DOLNEGO ŹRÓDŁA	
Treść opracowania	
Investor	ZESPÓŁ SZKÓL W TULOWICACH, UL. ZAMKOWA 15
Obiekt	ZESPÓŁ SZKÓL W TULOWICACH UL. ZAMKOWA 15, 49-130 TULOWICE
Projektował	mgr inż. Katarzyna Borowicz, mgr. inż. Wiesław Kapica mgr inż. Wojciech Brewczyński, nr upr. 1786/94
Sprawił	inż. Marcin Łuczak, nr upr. SLK/1999/PWOS/07
Data	07.2012
Skala	1:1000
Nr.rys.	1